

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Утверждаю:

Гл.инженер ОАО «Огнеупоры»

Пономарев Д.В. _____

Техническое задание на поставку крана гп.16 т.

- 1.Грузоподъемность осн/вспом-16/5 т
- 2.Пролет крана-16 м
- 3.Высота подъема осн/вспом-18/18 м
- 4.Подвод тока- троллейный с адаптацией под сущ. у нас троллеи
- 5.Способ управления- подвесной пульт +радиоуправление
- 6.Тип рельса-КР70
- 7.Режим работы крана-А5
- 8.Тельфера-производство Болгария
- 9.Исполнение крана- общепромышленное
- 10.Режим эксплуатации-УЗ
- 11.Частотные преобразователи (ПЧ) на все перемещения крана, фильтр на вход ПЧ, ПЧ фирмы Danfoss или аналогичный
- 12.Учесть расположение на общих путях второго крана. Кран должен быть оснащен системой безопасности исключающей опасное сближение кранов.
- 13.Дать полное описание комплекта поставки (ЗИП, документация и т.д.)
- 14.Обязательное условие поставки- монтаж, пусконаладка и регистрация в Ростехнадзоре. Время выполнения и стоимость.
- 15.Условия оплаты. Гарантийные обязательства (гарантийные и послегарантийные).

и.о.Начальника ПКО

Елькин Ю.В.

Начальник ПФЦ

Сулейманов Н.Н.