



Насосная станция

Перв. примен.	
Справочный N	

Спецификация оборудования

Поз	Наименование	Тип	Характеристика	Кол.	Производитель
Н0.х	Насос подкачки	CHLF 20-40	20 м ³ /ч, 4,6 бар, 4,4 кВт, 316	4	CNP 1100049392
Н0.5	Насос байпасса	CDM 85-2	80 м ³ /ч, 4,6 бар, 15 кВт, 316	1	CNP 1100112404
PS0.1	Реле давления	РД-2Р	0-10 бар, нерж	1	Росма
В0.0,0.9	Дисковый затвор ручной	Z011-A	DN250, PN10	2	Вентар
В0.10	Дисковый затвор ручной	Z011-A	DN125, PN10	1	Вентар
В0.1-0.8	Кран шаровый ручной	VPVC	d75 PVC	15	ТУМ Пластик
ОК0.5	Обратный клапан дисковый	369	DN125	1	Georg Fisher
ОК0.1-0.4	Обратный клапан шаровый	562/SSEIV	d75 PVC	6	Georg Fisher/FIP

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.		Мальцев					
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Насосная станция		Лист 1	Листов 1
Спецификация		Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	

Создано	
Изм.	
Проверено	
Дата	

			Мартюш		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	
ГИП					Технологические решения
Н. контр.					1
Т. контр.					1
Пров.					Насосная станция
Разраб.					Богдановичское ОАО "Огнеупоры"