

Приложение № ____
к договору № ____

Согласовано:

(подрядчик, должность, наименование организации)

(Подпись, Ф.И.О)

« ____ » _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

(заказчик, должность, наименование организации)

Д. В. Пономарев

(Подпись, Ф.И.О)

« ____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство (проведение работ):

1. Реконструкция помещения РУ-0,4 кВ

2. Основание для проектирования Увеличение площади РУ-0,4 кВ ТП-16

3. Назначение объекта, здания, сооружения, изделия Размещение шкафов РУ-0,4 кВ

4. Перечень выполняемых строительно-монтажных работ:

4.1. Разработка котлована

4.2. Устройство буронабивных фундаментов, бетонного армированного ростверка

4.3. Изготовление и монтаж металлического каркаса стен и кровли

4.4. Монтаж «ложного» металлического пола

4.5. Монтаж стен из сэндвич-панелей, с монтажом доборных элементов

4.6. Изготовление и установка утепленной металлической двери

4.7. Монтаж кровли из профнастила, с монтажом доборных элементов, устройство организованного водоотвода с кровли

4.8. Окрашивание металлических конструкций

4.9. Ремонт штукатурки

4.10. Бетонирование отмостки

5. Перечень СМР выполняется согласно разработанного и утвержденного «заказчиком» проекта

6. Все работы выполняются из материалов «подрядчика»

8. Сроки исполнения работ: 30 рабочих дней

И.о. начальника ОКСа

А. И. Микушин

Начальник ПКО

Ю. В. Елькин

Гл. энергетик

А. В. Бубеничиков

Начальник РМЦ

И. И. Орлов