

Утверждаю:
Главный инженер
Богдановичского
ОАО «Огнеупоры»
_____ П.А. Мартьянов
« ____ » _____ 2017 г.

Техническое задание На теплоизоляцию трубопровода

Предмет договора: тепловая изоляция трубопровода холодного и горячего водоснабжения ЦМП, ЦЗЛ, столовой № 1 и поликлиники.

Характер выполняемой работы:

Изоляция трубопроводов минеральноватными прошивными матами

(марка 125, t=60мм) – 17,9 м3.

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (t=0,55 мм) – 366 м2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза (лак БТ-177) – 5 м2.

Изоляция трубопроводов минеральноватными прошивными матами в проемах зданий

(марка 125) – 0,12 м3.

Обшивка проемов, после утепления трубопровода, оцинкованной сталью - 0,72 м2.

Сроки выполнения работ: 15-20 календарных дней

Соответствие работы: согласно СП 61.13330.2012

Требования к документации на работу, услугу:

Начальник ОКСа:

В. М. Халаев